Détecteur de fumée radio fumonic 3 radio net

Informations pour locataires et propriétaires

Félicitations !

Des détecteurs de fumée intelligents fumonic 3 radio net ont été installés dans votre appartement. Votre propriétaire respecte ainsi son obligation d'équipement légale et contribue simultanément à votre sécurité.

Informations importantes – à conserver !

i

Vos avantages

- **Une protection optimale**
  Le détecteur de fumée vous avertit en cas d'émanation de fumée. Cela est particulièrement important la nuit car le sens de l'odorat n'est pas actif pendant le sommeil.

- **Un contrôle à distance**
  Comme le détecteur fumonic 3 radio net est équipé d'un module radio, la diagnostic mensuel des appareils se fait à distance sans pénétrer dans le logement. Vous n'avez donc plus besoin de convenir d'un rendez-vous et vous avez la certitude que tout fonctionne.

- **Une sécurité contrôlée**
  Naturellement, tous les appareils sont homologués VdS et marqués du label Q et fonctionnent avec une pile intégrée avec une durée de vie de 10 ans.

Voici le détecteur de fumée radio fumonic 3 radio net

Une LED blanche

- est utilisée comme éclairage dans l'appartement en cas d'alarme

Un voyant lumineux rouge

- indique le bon fonctionnement du détecteur de fumée
- se trouve sur le côté de l'appareil et ne constitue donc pas une source lumineuse dérangeante

Un plomb intégré

- est détruit en cas de démontage
- par conséquent, il doit être réinstallé moyennant facturation
- Vous devez contacter votre propriétaire



Un bouton-poussoir intégré

- sert à contrôler le fonctionnement de l'appareil grâce à une alarme de test (son répété trois fois) à effectuer manuellement chaque mois en plus de la maintenance à distance
- permet d'éteindre l'alarme en cas de déclenchement intempestif
- sert à mettre en sourdine l'alarme pendant 10 minutes en cas de développement de fumée initialement prévu

Pour plus d'informations, contactez-nous au : +49 201 50744497

Signification des signaux de votre détecteur de fumée

	Signal			Signification
	Signal sonore	Lumière LED (rouge)	Lumière LED (blanche)	
⚠	séquences d'alarme prolongées	clignote 3 fois par séquence	s'allume	alarme
OK	silencieux	clignote 1 fois toutes les 48 secondes	arrêté	le détecteur de fumée fonctionne
OK	séquence d'alarme unique	clignote	arrêté	alarme de test
⚠	un signal sonore toutes les 45 secondes	clignote 1 fois toutes les 8 secondes	arrêté	changer la batterie (fonctionnement pendant encore 30 jours)
⚠	un signal sonore toutes les 45 secondes	clignote rapidement	clignote rapidement	défaut de l'appareil (fonctionnement du détecteur de fumée non garanti !)
i	silencieux car désactivé pendant 10 minutes	clignote 2 fois toutes les 10 secondes	arrêté	L'alarme a été confirmée comme étant fausse alarme
i	silencieux car désactivé pendant 10 minutes	clignote 2 fois toutes les 10 secondes	arrêté	L'alarme a été mise en sourdine pendant 10 minutes, avant un développement de fumée

Signal sonore : signal sonore court unique avec niveau sonore réduit

Séquence d'alarme : signal sonore court 3 fois avec niveau sonore élevé

Action requise
Mettez-vous immédiatement en sécurité avec les autres locataires
aucune action requise
aucune action requise
Informez immédiatement votre syndic
Informez immédiatement votre syndic
Pendant la mise en sourdine, faites très attention aux départs d'incendie
Pendant la mise en sourdine, faites très attention aux départs d'incendie

!

Contrôle à distance

Un détecteur de fumée doit toujours fonctionner parfaitement. Nous contrôlons donc chaque mois toutes les fonctions de vos appareils à distance. Le contrôle comprend la vérification :

- du niveau de la pile
- de l'obstruction de la grille métallique anti-insectes
- de l'encrassement de la chambre de mesure
- de l'état du montage
- du bon fonctionnement de l'alarme silencieuse

Dès que vous constatez vous-même une anomalie (détectable avec les signaux du détecteur de fumée), informez-en immédiatement le syndic. N'attendez pas la maintenance à distance suivante afin que l'appareil puisse rapidement être remis en état. Il en va de votre propre sécurité !

Vos questions, nos réponses

Que faire du détecteur de fumée lorsque je rénove ou que je fais des travaux ?

La peinture, le papier-peint ou un recouvrement de longue durée entraîne un dysfonctionnement du fumonic 3 radio net et vous devez donc dans tous les cas prévenir votre propriétaire ou le syndic avant de débuter les travaux. Cela vaut également si vous souhaitez utiliser à l'avenir une pièce sans détecteur de fumée comme chambre à coucher. Tenez compte des éléments suivants pour tous les travaux : aucun objet (par ex. lampes, armoires, cloisons, etc.) ne doit se trouver à moins de 50 cm du détecteur de fumée. Si vous souhaitez, dans le cadre de travaux de restructuration / rénovation, fixer des objets directement à moins de 50 cm du détecteur de fumée, une réinstallation conforme du détecteur de fumée, payante, doit être effectuée au préalable par un technicien de service.

Puis-je démonter moi-même le détecteur de fumée ?

Non ! Le fumonic 3 radio net est fixé conformément à la norme DIN 14676 en vigueur et protégé par un plomb. Celui-ci indique l'intégrité de l'appareil. Le plomb est détruit en cas de démontage non autorisé. Une réinstallation payante du plomb par un technicien de service ista est alors nécessaire.

Quel comportement dois-je adopter en cas de fausse alarme ?

Assurez-vous tout d'abord impérativement qu'il s'agit effectivement d'une fausse alarme qui peut par exemple être déclenchée par des vapeurs culinaires importantes. Une fois la situation clarifiée, appuyez légèrement sur le bouton-poussoir afin de désactiver l'alarme pendant 10 minutes (« acquittement de l'alarme »).

Puis-je désactiver le détecteur de fumée temporairement, par exemple lorsque je fais la cuisine ?

Oui. Si vous souhaitez par exemple éviter, pendant que vous faites la cuisine, qu'une alarme se déclenche en raison du

développement de fumée, vous pouvez mettre le détecteur en sourdine pendant 10 minutes. Pour cela, appuyez légèrement sur le bouton-poussoir. Au bout de 10 minutes, votre détecteur de fumée sera réactivé automatiquement.

Comment puis-je réaliser moi-même un contrôle de l'alarme ?
Indépendamment de la maintenance radio à distance automatique, un contrôle manuel de l'alarme du fumonic 3 radio net est conseillé une fois par mois. Maintenez le bouton-poussoir appuyé jusqu'à ce que la LED blanche s'allume et que le signal sonore retentisse trois fois. En raison du niveau sonore, respectez une distance d'au moins 50 cm avec le détecteur de fumée. Si le signal sonore ne retentit pas au plus tard après un appui continu de 10 secondes, répétez le contrôle de l'alarme. Si le signal sonore ne retentit toujours pas, cela signifie que le détecteur est défectueux et doit être remplacé. Informez-en votre propriétaire.

Vous trouverez d'autres questions fréquentes sur notre site Internet à l'adresse :
www.ista.de/ista_infothek/faq/rauchwarnmelder/index.html

Plus d'informations

Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour toute question concernant les détecteurs de fumée au numéro de téléphone : **+49 201 50744497**

Votre référence immeuble*: ___ ___ – ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___ / ___

* Tenez votre référence immeuble à disposition lorsque vous contactez notre hotline. Le numéro vous est transmis par le technicien de service ista lors du montage du détecteur de fumée.

Détecteur de fumée de qualité fumonic 3 radio net

G211038

Caractéristiques du fumonic 3 radio net

- Marquage CE selon la norme DIN EN 14604
- Label Q selon l'homologation VdS 3131 ou la directive vfdb 14-01
- Durée de vie de 10 ans de la pile
- Diode lumineuse blanche pour l'orientation en cas d'alarme
- Fonction de mise en sourdine
- Système d'aspiration pour la réduction des fausses alarmes
- Plomb mécanique pour la détection de manipulations

Dispositifs de contrôle du fumonic 3 radio net pour le contrôle à distance à distance mensuelle :

- Détection de l'obstruction de la grille métallique anti-insectes
- Détection de l'encrassement de la chambre de mesure assurant la continuité de service
- Détection du démontage pour le contrôle de l'état du montage
- Gestion de la batterie pour le contrôle de la capacité de la batterie
- Contrôle silencieux de l'émetteur d'alarme

Que faire en cas d'incendie ?

!

Numéro d'urgence 112

Chaque seconde compte en cas d'incendie. Mettez-vous immédiatement en sécurité avec les autres occupants et appelez ensuite le numéro d'urgence !

Les pompiers doivent avoir les informations suivantes

Afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas d'urgence, le centre d'appel a besoin des informations suivantes de votre part :

Qui appelle ?
Nom, adresse, n° de téléphone pour les questions

Où se trouve l'incendie ?
Ville, rue et numéro

Où se situe l'incendie ?
Appartement, bâtiment commercial, véhicule

Décrivez la situation
Personnes en danger ? Nombre de blessés

Informations complémentaires si nécessaire
Attendez les éventuelles questions du centre de contrôle

Incendie dans l’appartement

Chaque seconde compte en cas d’incendie. Il est primordial que votre détecteur de fumée puisse vous avertir d’une situation dangereuse pour que vous puissiez quitter votre appartement à temps.

Se réfugier dans la cage d’escaliers

Avertir les autres habitants

Quitter le bâtiment

Appeler le numéro d’urgence

Source : www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Incendie dans la cage d’escaliers

Si l’issue de secours est déjà bloquée par les flammes, gardez votre calme et ne courez pas dans la cage d’escaliers.

Issue de secours bloquée

Fermer la porte

Calfeutrer le bas de porte avec une couverture ou un objet similaire

Attendre la venue des pompiers à la fenêtre

Respecter à une distance de sécurité

Informations complémentaires

Si nécessaire, vous pouvez obtenir un complément d’informations auprès des pompiers locaux.

VdS
G211038

Le détecteur de fumée fumonic 3 radio net est homologué suivant la norme DIN EN 14604 et contrôlé suivant l'homologation VdS. Le détecteur de fumée remplit également les critères de qualité supplémentaires de la directive vfdb 14-01 et a donc été marqué du label de qualité Q.

Rauchmelder retten Leben
www.rauchmelder-lebensretter.de

ClimatePartner
klimaneutral gedruckt

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117
www.climatepartner.com

Plus d'informations sur le détecteur de fumée :
www.fumonic.de

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2 ▪ 45131 Essen
Téléphone +49 (0) 201 459-02 ▪ Télécopie + 49 (0) 201 459-3630
info@ista.de ▪ www.ista.de

83004/VII-14